

Tabuľka č. 10A - TEPELNÝ PRÍKON A POTREBA TEPLA - NÁVRHOVÉ OBDOBIE (NO)

Tepelný príkon a potreba tepla pre návrhové obdobie k r. 2 030, Tab. č. A.2.11.3.3.1

FPB (lokalita)	Funkčné využitie územia	Rozvojové funkčné plochy								
		Počet bytov	Bývanie		Vybavenosť a rekreácia		Výroba - priemysel		Celkom	
			Tepelný príkon MW	Potreba tepla GJ/rok	Tepelný príkon MW	Potreba tepla GJ/rok	Tepelný príkon MW	Potreba tepla GJ/rok	Tepelný príkon MW	Potreba tepla GJ/rok
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	OÚ IBV	24	0,215	1 560					0,215	1 560
1.2	OÚ IBV	13	0,120	845					0,120	845
1.3	OÚ IBV	25	0,225	1 625					0,225	1 625
1.4	V-PR						0,43	3 350	0,430	3 350
1.5	OÚ IBV	2	0,020	130					0,020	130
1.6	OÚ IBV	8	0,070	520					0,070	520
1.7	OÚ IBV	10	0,090	650					0,090	650
1.9	OÚ IBV	7	0,065	455					0,065	455
1.10	OÚ IBV	13	0,116	845					0,116	845
1.11	OÚ IBV	6	0,055	390					0,055	390
1.12A	OÚ HBV	80	0,335	2 565					0,335	2 565
1.13A	OÚ IBV	6	0,053	390					0,053	390
1.14	OÚ IBV	25	0,225	1 625					0,225	1 625
1.15	OV	OV			0,01	70			0,010	70
1.16	OÚ IBV	12	0,110	780					0,110	780
1.17	OÚ IBV	11	0,100	715					0,100	715
1.18	OÚ IBV	23	0,205	1 495					0,205	1 495
1.19	OÚ IBV	4	0,035	260					0,035	260
1.20	OÚ HBV	38	0,160	1 230					0,160	1 230
1.25	OÚ IBV	31	0,279	2 015					0,279	2 015
Spolu	HBV	118	2,478	18 095	0,010	70	0,430	3 350	2,918	21 515
	IBV	220								
** redukované			1,983	14 476	0,006	42	0,215	1 675	2,204	17 868

IBV - individuálna bytová výstavba

HBV – hromadná bytová výstavba

b.j. - bytová jednotka

OV - občianska vybavenosť

RV - rekreačná vybavenosť

V-PR - výroba priemyselná

NO – návrhové obdobie k roku 2030

VO – výhľadové obdobie k roku 2045

** redukovaná hodnota vyjadruje prírastok potrieb tepla k NO 2030 a VO 2045

po korekcii realizačnými koeficientami k_{rb} , k_{rv} a k_{rp}

Reálna hodnota uvedených realizačných koeficientov bola stanovená nasledovne:

- byty - $k_{rb} = 0,8$
- vybavenosť a rekreáciu – $k_{rv} = 0,6$
- priemysel – $k_{rp} = 0,5$.

Tabuľka č. 10B - TEPELNÝ PRÍKON A POTREBA TEPLA (VO)

Tepelný príkon a potreba tepla pre výhľadové obdobie r. 2045, Tab. č. A.2.11.3.3.2.

FPB (lokalita)	Funkčné využitie územia	Rozvojové funkčné plochy									
		Počet bytov	Bývanie		Vybavenosť a rekreácia		Výroba - priemysel		Celkom		
			Tepelný príkon	Potreba tepla	Tepelný príkon	Potreba tepla	Tepelný príkon	Potreba tepla	Tepelný príkon	Potreba tepla	
			MW	GJ/rok	MW	GJ/rok	MW	GJ/rok	MW	GJ/rok	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.8	RV	-			0,055	395				0,055	395
1.12B	OÚ HBV	12	0,050	385					0,050	385	
1.13B	OÚ IBV	3	0,027	195					0,027	195	
1.21	OÚ IBV	34	0,215	1 600					0,215	1 600	
1.22	OÚ IBV	11	0,070	520					0,070	520	
1.23		Pohrebisko			-	-			-	-	
Spolu	HBV	12	0,362	2 700	0,055	395	0,000	0	0,417	3 095	
	IBV	48									
**redukované			0,290	2 160	0,033	237	0	0	0,323	2 397	

IBV - individuálna bytová výstavba

HBV – hromadná bytová výstavba

b.j. - bytová jednotka

OV - občianska vybavenosť

RV - rekreačná vybavenosť

V-PR - výroba priemyselná

NO – návrhové obdobie k roku 2030

VO – výhľadové obdobie k roku 2045

** redukovaná hodnota vyjadruje prírastok potrieb tepla k NO 2030 a VO 2045

po korekcii realizačnými koeficientami k_{rb} , k_{rv} a k_{rp}

Reálna hodnota uvedených realizačných koeficientov bola stanovená nasledovne:

pre byty - $k_{rb} = 0,8$

vybavenosť a rekreáciu – $k_{rv} = 0,6$

priemysel – $k_{rp} = 0,5$.