

PRÍLOHA č. 6A - BILANCIA POTREBY VODY

Tab. A.2.11.2.2.2. - Nárast potreby pitnej vody - Návrhové obdobie k roku 2030 (NO)

ÚPC	FPB rozvojová lokalita	Funkčné využitie územia	Počet obyvateľov	Priemer. špecif. potreba vody	Počet pracov. príl.	Priemer. špecif. potreba vody	Priemer. denná (Q _p)		Max. denná (Q _m)	
							m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹	m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹
1	2	3	4	6	5	6	7	8	9	10
1	1.1	OÚ / IBV	94	126	-	-	11,8	0,137	21,3	0,247
	1.2	OÚ / IBV	49	126	-	-	6,2	0,071	11,1	0,129
	1.3	OÚ / IBV	97	126	-	-	12,2	0,141	22,0	0,255
	1.4	VÚ / PRV	-	-	59	25	1,5	0,017	2,7	0,031
	1.5	OÚ / IBV	7	126	-	-	0,9	0,010	1,6	0,018
	1.6	OÚ / IBV	30	126	-	-	3,8	0,044	6,8	0,079
	1.7	OÚ / IBV	36	126	-	-	4,5	0,053	8,2	0,095
	1.9	OÚ / IBV	27	126	-	-	3,4	0,039	6,1	0,071
	1.10	OÚ / IBV	74	126	-	-	9,3	0,108	16,8	0,194
	1.11	OÚ / IBV	21	126	-	-	2,6	0,031	4,8	0,055
	1.12A	OÚ / HBV	317	126	-	-	39,9	0,462	71,9	0,832
	1.13A	OÚ / IBV	24	126	-	-	3,0	0,035	5,4	0,063
	1.14	RÚ / INT	221	64	16	64	15,2	0,176	27,3	0,316
	1.15	OV	10	-	3	25	0,1	0,001	0,1	0,002
	1.16	OÚ / IBV	47	126	-	-	5,9	0,069	10,7	0,123
	1.17	OÚ / IBV	41	126	-	-	5,2	0,060	9,3	0,108
	1.18	OÚ / IBV	90	126	-	-	11,3	0,131	20,4	0,236
1.19	OÚ / IBV	14	126	-	-	1,8	0,020	3,2	0,037	
1.20	OÚ / HBV	149	126	-	-	18,8	0,217	33,8	0,391	
1.24	VÚ / PRV	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.25	OÚ / IBV	122	126	-	-	15,4	0,178	27,7	0,320	
spolu			1 470		78		172,8	2,000	311,1	3,601